



## VKF Anerkennung Nr. 16983

**Inhaber /-in**

Bartholomäus GmbH  
Bachstrasse 10  
89607 Emerkingen  
Germany

**Hersteller /-in**

Bartholomäus GmbH  
89607 Emerkingen  
Germany

**Gruppe**

505 - Absperrvorrichtungen

**Produkt**

BRANDSCHUTZVENTIL, BRAV-K

**Beschreibung**

Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, Absperrteller aus Stahlblech mit Einlage aus MULTIFOAM AK, Schmelzlotauslöseelement.  
Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3.  
(ohne Gewerbliche Küchen)  
Durchmesser: 80mm - 200mm

**Anwendung**

Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle der feuerpolizeilich geforderten Brandschutzklappen, nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung.  
Es sind die Einbauvorschriften des Herstellers zu beachten.

**Unterlagen**

MPA NRW, Erwitte: PB '210003747' (26.01.2005), PB '210003747-01' (16.06.2005), PB '210003747-02' (22.02.2006); TU München, Dachau: PB '3573' (25.11.2010); DIBT, Berlin: ABZ 'Z-41.3-669' (03.04.2021)

**Prüfbestimmungen**

DIN 18017-3

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse F 90

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

**Ausstellungsdatum**

27.04.2023

**Ersetzt Dokument vom**

17.05.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher