



Reconnaissance AEA I N° 16983

Titulaire

Bartholomäus GmbH
Bachstrasse 10
89607 Emerkingen
Germany

Fabricant

Bartholomäus GmbH
89607 Emerkingen
Germany

Groupe

505 - Dispositifs d'obturation

Produit

BRANDSCHUTZVENTIL, BRAV-K

Description

Dispositif d'obturation, boîtier en tôle d'acier, disque obturateur en tôle d'acier avec MULTIFOAM AK, déclenchement par fusible.
Contre la propagation du feu dans les cond. d'aération selon DIN 18017-3 (sans cuisines commerciales)
Diamètre: 80mm - 200mm

Utilisation

Dans conduites d'aération selon DIN 18017-3 de bâtiments élevés, à la place des clapets coupe-feu exigés par la police du feu, soumis à l'autorisation de cette dernière, un dispositif par raccord.
Il faut suivre les prescriptions de montage données par le fabricant.

Documentation

MPA NRW, Erwitte: RE '210003747' (26.01.2005), RE '210003747-01' (16.06.2005), RE '210003747-02' (22.02.2006); TU München, Dachau: RE '3573' (25.11.2010); DIBT, Berlin: ABZ 'Z-41.3-669' (03.04.2021)

Conditions d'essai

DIN 18017-3

Appréciation

Classe de résistance au feu F 90

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

27.04.2023

Remplace l'attestation du

17.05.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher