



## VKF Anerkennung Nr. 24777

**Inhaber /-in**  
Systemair Schweiz AG  
Wüeristrasse 41  
8107 Buchs/ZH  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Imos-Sytemair s.r.o  
90043 Kalinkovo  
Slovakia

**Gruppe** 505 - Absperrvorrichtungen

**Produkt** ABSPERRVORRICHTUNG PKI-C EI60S

**Beschreibung** Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech mit Schmelzlotauslöseelement. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach EN 1366-2, (ohne Dunstabzugshauben). Durchmesser: 100 - 200mm

**Anwendung** Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach EN 1366-2 anstelle der feuerpolizeilich geforderten Brandschutzklappen, nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung.

**Unterlagen** Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-012-12-AUNE' (10.02.2012), PB 'FIRES-FR-217-11-AUNE' (14.11.2011), PB 'FIRES-FR-180-11-AUNE' (14.11.2011), PB 'FIRES-FR-265-11-AUNE' (10.02.2012), PB 'FIRES-FR-200-11-AUNE' (14.11.2011), PB 'FIRES-FR-199-11-AUNE' (14.11.2011), KB 'FIRES-CR-037-12-AUPE' (29.02.2012), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 'C1396/11/0033/4202/SC' (16.01.2012)

**Prüfbestimmungen** EN 13501-3; EN 1366-2

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 06.03.2019  
**Ersetzt Dokument vom** 18.09.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher