



Reconnaissance AEAJ N° 24777

Titulaire

Systemair Schweiz AG
Wüeristrasse 41
8107 Buchs/ZH
Schweiz

Fabricant

Imos-Sytemair s.r.o
90043 Kalinkovo
Slovakia

Groupe

505 - Dispositifs d'obturation

Produit

ABSPERRVORRICHTUNG PKI-C EI60S

Description

Dispositif d'obturation, boîtier en tôle d'acier avec déclenchement par fusible.
Contre la propagation du feu dans les conduits d'aération selon EN 1366-2,
(sans les hottes d'aspiration).
Diamètre: 100 - 200mm

Utilisation

Dans conduites d'aération selon EN 1366-2 de bâtiments élevés, à la place
des clapets coupe-feu exigés par la police du feu, soumis à l'autorisation de cette dernière,
un dispositif par raccord

Documentation

Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-012-12-AUNE' (10.02.2012), RE 'FIRES-FR-217-11-AUNE'
(14.11.2011), RE 'FIRES-FR-180-11-AUNE' (14.11.2011), RE 'FIRES-FR-265-11-AUNE'
(10.02.2012), RE 'FIRES-FR-200-11-AUNE' (14.11.2011), RE 'FIRES-FR-199-11-AUNE'
(14.11.2011), RC 'FIRES-CR-037-12-AUPE' (29.02.2012), Certificat de constance des
performances 'C1396/11/0033/4202/SC' (16.01.2012)

Conditions d'essai

EN 13501-3; EN 1366-2

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

06.03.2019

Remplace l'attestation du

18.09.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher