



VKF Anerkennung Nr. 8651

Inhaber /-in

Dutch Environment Corporation BV
Ir. Hanlostraat 18-22
7547 RD Enschede
Netherlands

Hersteller /-in

Dutch Environment Corporation BV
7547 RD Enschede
Netherlands

Gruppe

502 - Lüftungsschläuche

Produkt

ALUDEC 112

Beschreibung

Flexibler Schlauch aus mehrschichtiger ALU-Folie, verstärkt mit Drahteinlage.

Anwendung

RF1

Unterlagen

AFITI-LICOF, Madrid: Prüfbericht '0580T05' (08.07.2005); TNO: Prüfbericht '2005-CVB-R0076' (März 2005); Efectis NL, Rijswijk: Klassifizierungsbericht '2013-Efectis-R0101.117a' (Mai 2013); TNO: Klassifizierungsbericht '2005-CVB-R0287' (August 2005)

Prüfbestimmungen

EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

02.09.2020

Ersetzt Dokument vom

16.09.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher