Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 18643

Inhaber /-in
Bartholomäus GmbH
Bachstrasse 10
89607 Emerkingen
Germany

Hersteller /-in
Bartholomäus GmbH
89607 Emerkingen
Germany

Gruppe	505 - Absperrvorrichtungen
Produkt	ABSPERRVORRICHTUNG TYP AVR DN 80 - 200
Beschreibung	Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, Klappenblatt aus Stahlblech, Schmelzlotauslöseelement. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3
Anwendung	Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle von den Brandschutzbehörden geforderten Brandschutzklappen. Einbau nur mit Genehmigung der zuständigen Brandschutzbehörden. Pro Anschluss ist je eine Absperrvorrichtung einzubauen.
Unterlagen	TU München, Dachau: Prüfbericht 'Nr. 3474-1' (26.08.2008); DIBT, Berlin: Prüfbericht 'Nr. Z-41.3-686' (28.07.2015)
Prüfbestimmungen	DIN 18017-3; VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer	31.12.2023
Ausstellungsdatum	13.09.2018
Ersetzt Dokument vom	17.04.2013

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Roland Julmy

Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI N° 18643

Titulaire
Bartholomäus GmbH
Bachstrasse 10
89607 Emerkingen
Germany

Fabricant
Bartholomäus GmbH
89607 Emerkingen
Germany

Groupe 505 - Dispositifs d'obturation

Produit ABSPERRVORRICHTUNG TYP AVR DN 80 - 200

Description Dispositif d'obturation, boîtier en tôle d'acier, plaque du clapet en tôle d'acier, déclenchement par fusible.
Contre la propagation du feu dans les cond. d'aération selon DIN 18017-3

Utilisation Dans les bâtiments élevés, dans les conduites d'aération selon DIN 18017-3 au lieu des clapets coupe-feu exigés par les autorités de protection incendie.
Installation seulement avec l'autorisation des autorités de protection incendie compétentes.
Il faut installer un clapet terminal pare-flammes par raccordement.

Documentation TU München, Dachau: Rapport d'essai 'Nr. 3474-1' (26.08.2008); DIBT, Berlin: Rapport d'essai 'Nr. Z-41.3-686' (28.07.2015)

Conditions d'essai DIN 18017-3; AEAI

Appréciation Classe de résistance au feu F 90

Durée de validité 31.12.2023
Date d'édition 13.09.2018
Remplace l'attestation du 17.04.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

P. Vogel — Patrik Vogel

R. Julmy — Roland Julmy