



Reconnaissance AEAJ N° 18643

Titulaire

Bartholomäus GmbH
Bachstrasse 10
89607 Emerkingen
Germany

Fabricant

Bartholomäus GmbH
89607 Emerkingen
Germany

Groupe

505 - Dispositifs d'obturation

Produit

ABSPERRVORRICHTUNG TYP AVR DN 80 - 200

Description

Dispositif d'obturation, boîtier en tôle d'acier, plaque du
clapet en tôle d'acier, déclenchement par fusible.
Contre la propagation du feu dans les cond. d'aération selon DIN 18017-3

Utilisation

Dans les bâtiments élevés, dans les conduites d'aération selon DIN 18017-3 au lieu des
clapets coupe-feu exigés par les autorités de protection incendie.
Installation seulement avec l'autorisation des autorités de protection incendie compétentes.
Il faut installer un clapet terminal pare-flammes par raccordement.

Documentation

TU München, Dachau: Rapport d'essai 'Nr. 3474-1' (26.08.2008); DIBT, Berlin: Rapport
d'essai 'Nr. Z-41.3-686' (28.07.2015)

Conditions d'essai

DIN 18017-3; AEAJ

Appréciation

Classe de résistance au feu F 90

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

13.09.2018

Remplace l'attestation du

17.04.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Roland Julmy