



Reconnaissance AEAJ N° 12719

Titulaire

Dutch Environment Corporation B.V.
Ir. Hanlostraat 18-22
7547 RD Enschede
Netherlands

Fabricant

Dutch Environment Corporation B.V.
7547 RD Enschede
Netherlands

Groupe 502 - Tuyaux flexibles de ventilation

Produit COMBIDEC 2300

Description Tuyau flexible en feuille ALU spiralée,
2-3 couches de polyester collées, se chevauchant,
renforcement par spirale en fil métallique,
feuille extérieure en PVC

Utilisation RF2

Documentation TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '406993-22-0264-03' (10.11.2022)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Indice d'Incendie 5.2

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 02.03.2023

Remplace l'attestation du 14.12.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher