Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 18778

Inhaber /-in
Dutch Environment Corporation BV
Ir. Hanlostraat 18-22
7547 RD Enschede
Netherlands

Hersteller /-in
Dutch Environment Corporation BV
7547 RD Enschede
Netherlands

Gruppe	502 - Lüftungsschläuche
Produkt	SONODEC 2500 / ISODEC 2500
Beschreibung	Flexibler Schlauch aus mehrschichtigen, verklebten ALU- und Polyester-Folien, verstärkt mit Stahldrahtspirale, Glaswolle 25mm und Aussenfolie aus ALU und Polyester. SONODEC 2500 / ISODEC 2500
Anwendung	RF1
Unterlagen	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA 19-0080' (10.04.2019), Prüfbericht 'RA 15-0191' (05.08.2015), Klassifizierungsbericht 'RA 16-0272A' (28.10.2016), Klassifizierungsbericht 'RA 15-0191' (20.12.2017)
Prüfbestimmungen	EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 1716
Beurteilung	Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer	31.12.2024
Ausstellungsdatum	04.11.2020
Ersetzt Dokument vom	11.11.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher