



## Reconnaissance AEAJ N° 18778

**Titulaire**

Dutch Environment Corporation BV  
Ir. Hanlostraat 18-22  
7547 RD Enschede  
Netherlands

**Fabricant**

Dutch Environment Corporation BV  
7547 RD Enschede  
Netherlands

**Groupe** 502 - Tuyaux flexibles de ventilation

**Produit** SONODEC 2500 / ISODEC 2500

**Description** Tuyau flexible en plusieurs couches de feuilles ALU et polyester collées, renforcement par spirale en fil métallique, laine de verre 25mm et feuille extérieure en ALU et Polyester.  
SONODEC 2500 / ISODEC 2500

**Utilisation** RF1

**Documentation** CSTB, Marne: Rapport d'essai 'RA 19-0080' (10.04.2019), Rapport d'essai 'RA 15-0191' (05.08.2015), Rapport de classification 'RA 16-0272A' (28.10.2016), Rapport de classification 'RA 15-0191' (20.12.2017)

**Conditions d'essai** EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 1716

**Appréciation** Classification A2-s1,d0

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 04.11.2020

**Remplace l'attestation du** 11.11.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher