



VKF Anerkennung Nr. 13943

Inhaber /-in

Dutch Environment Corporation BV
Ir. Hanlostraat 18-22
7547 RD Enschede
Netherlands

Hersteller /-in

Dutch Environment Corporation BV
7547 RD Enschede
Netherlands

Gruppe

502 - Lüftungsschläuche

Produkt

SONODEC / ISODEC 250, with and without barrier

Beschreibung

Flexibler Schlauch aus mehrschichtigen, verklebten ALU- und Polyesterfolien, verstärkt mit
Stahldrahtspiralen, Glaswolle 25mm und Aussenfolie aus ALU und Polyester
SONODEC UND ISODEC 250

Anwendung

RF2

Unterlagen

CSTB, Paris: Prüfbericht 'Nr. RA16-0169' (25.07.2016), Klassifizierungsbericht 'Nr. RA16-
0169' (25.07.2016)

Prüfbestimmungen

EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung B-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

13.09.2018

Ersetzt Dokument vom

01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Roland Julmy