Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13943

Gruppe 502	Lüftungsschläuche
Gesuchsteller	Dutch Environment Corporation BV Ir. Hanlostraat 18-22 7547 RD Enschede Netherlands
Hersteller	Dutch Environment Corporation BV 7547 RD Enschede Netherlands
Produkt	SONODEC / ISODEC 250, with and without barrier
Beschrieb	Flexibler Schlauch aus mehrschichtigen, verklebten ALU- und Polyesterfolien, verstärkt mit Stahldrahtspiralen, Glaswolle 25mm und Aussenfolie aus ALU und Polyester SONODEC UND ISODEC 250
Anwendung	RF2
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht 'Nr. 918301-13-0821-01/02/03' (18.12.2013)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Brandkennziffer: 5.3

Gültigkeitsdauer	31.12.2018
Ausstelldatum	01.01.2015
Ersetzt Anerkennung vom	02.12.2014

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

P. Vogel

Vogel

P. Nyffenegger

Nyffenegger