

VKF Brandschutzanwendung Nr. 18778

Gruppe 502	Lüftungsschläuche	
Gesuchsteller	Dutch Environment Corporation BV Ir. Hanlostraat 18-22 7547 RD Enschede Netherlands	
Hersteller	Dutch Environment Corporation BV 7547 RD Enschede Netherlands	
Produkt	SONODEC 2500 / ISODEC 2500	
Beschrieb	Flexibler Schlauch aus mehrschichtigen, verklebten ALU- und Polyester-Folien, verstärkt mit Stahldrahtspirale, Glaswolle 25mm und Aussenfolie aus ALU und Polyester SONODEC 2500 / ISODEC 25000	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht 'Nr. 920950-15-0548-01' (27.08.2015)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	11.11.2015	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	16.09.2015	kantonalen Brandschutzbehörden

P. Vogel

Patrik Vogel

P. Nyffenegger

Patric Nyffenegger

